СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ АРТАЛИКС
**регистрационный № РОСС RU.32311.04ТМР0**
www.artalix.ru, e-mail: info@artalix.ru

# СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

001533

№ **РОСС RU.32311.ОС02.ПБ01.1154**

*(номер сертификата соответствия)* *(учетный номер бланка)*

**ЗАЯВИТЕЛЬ**
(наименование и местонахождение заявителя)

Индивидуальный предприниматель Полынько Артем Викторович. Юридический адрес: 115142, г. Москва, ул. Корабельная, д. 5 «А», кВ. 229. ИНН: 231525251064. ОГРНИП: 320237500055441. Номер телефона/факс: 84956489542. Электронная почта: dir@utex77.com

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ**
(наименование и местонахождение изготовителя)

Shanghai Shenda Kobond New Materials Co. Ltd. Адрес места осуществления деятельности: Legal address: №777, Shangfeng RD, Pudong, Shanghai, China, 201201. Номер телефона/факс: +862168406306/+862158407560.

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ**
(наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

Орган по сертификации "СТАНДАРТ-ТЕСТ" Общество с ограниченной ответственностью "СТАНДАРТ-ТЕСТ". Адрес: 115516, город Москва, Севанская ул, д. 23, эт./помещ. 1/IV ком./офис 5/1. Тел. 8(903) 445-19-52, адрес электронной почты: standard-test@yandex.ru ОГРН 1237700099471. Свидетельство № ARTALIX.RU.32311.ОС02 от 20.02.2023 г.

**ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ**
(информация о сертифицированной продукции, позволяющая провести идентификацию)

Материалы тентовые с поливинилхлоридным покрытием на плетёной полиэстерной основе: T20813-650 (EVA coated), TB0811VD-650 (Tarpaulin 650g), TB1813VD-610, TC1214DZ-900 (Panama woven), поверхностной плотностью от 610 г/м2 до 900 г/м2, выпускаемые по технической документации производителя.
Серийный выпуск.

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ**
(наименование национальных стандартов, стандартов организаций, сводов правил, условий договоров на соответствие требованиям которых проводилась сертификация)

Федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 № 123-ФЗ. (с изм. от 14.07.2022)
Показатели: ГОСТ 30244-94 "Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть" Группа горючести –Г1 (слабогорючие) ГОСТ 30402-96 "Материалы строительные. Метод испытаний на воспламеняемость" Группа воспламеняемости –В2 (умеренновоспламеняемые) ГОСТ 12.1.044-89, п. 4.18 "Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения" Группа дымообразования – Д2 (с умеренной дымообразующей способностью) ГОСТ 12.1.044-89, п. 4.20 "Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения" Группа токсичности – Т2 (умереннноопасные) ГОСТ Р 51032-97 "Материалы строительные. Метод испытания на распространение пламени" Группа распространения пламени по поверхности – РП1 (нераспространяющие)

Код ОКПД2
22.21.30.130
Код ТН ВЭД
3921906000

**ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ**

Протокол испытаний № 32311.ИЛ02.ПБ1533 от 21.06.2023 года. Испытательная лаборатория «СТАНДАРТ-ТЕСТ» Общество с ограниченной ответственностью «СТАНДАРТ-ТЕСТ», № ARTALIX.RU.32311.ИЛ02 от 20.02.2023 года.

**ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ**
(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции)

Заявка № ПБ01.Н1154 от 08.06.2023 г., Акт отбора образцов № ПБ01.Н1154 от 09.06.2023 г., сертификат соответствия системы менеджмента качества ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015) № РОСС RU.32311.ОС02.СМК01.2019 от 21.06.2023 года, выдан ОС ООО «СТАНДАРТ-ТЕСТ» свидетельство № ARTALIX.RU.32311.ОС02»

**СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ** с 22.06.2023 г. по 21.06.2028 г.

М.П.

Руководитель
(заместитель руководителя органа по сертификации)
(подпись, инициалы, фамилия) **Балашов Р.В**

Эксперт (эксперты)
(подпись, инициалы, фамилия) **Тишкова А.С.**